



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Şube : Doğrudan Temin Birimi
Hastane Kodu: 57305645 / 12
Konu : Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Grubu Bütçesi

Diyarbakır
07.02.2023

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı bulunan "1 Kalem AVADANLIK YEDEK PARÇA ALIMLARI GRUBU BÜTÇESİ" Kamu İhale Kanunu'nun 22. Maddesi (d) bendine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerin en geç 09.02.2023 Tarih ve PERŞEMBE Günü Saat 14:00'e kadar Hastanemiz Doğrudan Temin Birimindeki görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Uzm.Dr. Serhat SAMANCI
Başhekim

Sıra No	Birim fiyata esas iş kaleminin adı	Birim fiyatı	Miktar	Toplam fiyatı
1	TAM BAKIMSIZ AKÜ 12V / 80 Ah		38 ADET	
			Toplam Tutar	

AŞAĞIDA SIRALANAN MADDELERİN GEREĞİNİN YAPILMAMASI ELEME SEBEBİDİR.

- 1- Fiyatlar TL bazında ve KDV hariç verilecektir. Malzeme/ürün için marka/model belirtilecektir.
- 2- Ödemeler Genel Bütçe Tertibinden Yapılacaktır.
- 3- Malzeme Teslim/İş Bitirme Süresi Belirtilecektir.
- 4- Hastane İdaresi malzemeleri alıp almamakta serbesttir.
- 5- Teknik Şartname Ektedir. Nümune/katalog/broşür, teklif mektubuyla birlikte teslim edilecektir.
- 6- Alım, Doğrudan Temin ile Genel Bütçe Kaynaklı Olacaktır.
- 7- Nakliye, ulaşım, kargo, montaj ve çalışır durumda teslimat firmaya aittir.
- 8- (Varsa)TİTUBB Kodları ve SUT fiyatları belirtilecektir.

Hastanemizin ihtiyacı olan Yukarıda cinsi ve miktarı/miktarları yazılı mal / hizmetin birim fiyatlarının KDV hariç belirttiğim fiyattan olduğunu taahhüt ederim.

Hastane Tel:0412 224 57 51 Dahili:(1125)
Hastane Faks: 0412 223 64 28
E.Mail:dch.dogrudentemin@saglik.gov.tr

.../.../2023
Firma Kaşe -İmza

KGK KURU TİP BAKIMSIZ AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Amaç: Hastanemiz Ana Bina UPS odasında bulunan SOCOMEC MAS 120KVA Güç Kaynaklarına ait Periyodik bakımlar esnasında tespit edilen arızalı Akülerin daha büyük sorunlara neden olmaması enerji kesintilerinde standart süreleri boyunca devrede kalmaları ve hizmet sürekliliğini sağlamak için gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

1. Akülerin CE veya TSE belgesi olup,Ayrıca ISO 9001-2000 ve ISO 14001 Belgeli olmalıdır.
2. KGK içerisinde yer alacak tam kapalı bakımsız akülerin satış sonrası nakliye, montaj ve bağlantı elemanları Firmaya aittir.
3. Aküler UPS sisteminde kullanılacağından akülerin karakteristikleri cihaza uygun olmalıdır.
4. Akü imal tarihi ile montaj tarihi arasındaki süre 6 ayı geçmeyecektir.
5. Akünün nominal voltajı 12 Volt olmalıdır.Teklif edilecek ürünler 1.7V/hücre kesme geriliminde ve K10'a göre 20C'de kapasite seçimi yapılacaktır.
6. Akülerle birlikte papuçlu bağlantı kabloları,baglantı vidaları ve kutup başı koruma plastik kılıfları verilecektir.
7. Akülerin kapasitelerini artırmak için gerektiğinde aynı tip ve sayıda birden fazla paralel ve/veya seri bağlanabilecektir.
8. Akü kutusu üzerinde imalatçı firma adı,imal tarihi,gerilimi,uyduğu standartlar,polariteyi belirten işaretler imalat sırasında yazılmış halde olacaktır.
9. CE-UL-TSE ve EUROBAT sertifikalarını desteklemelidir.
10. Aküler VRLA (Valf Regulated Lead Acid)ve AGM (Absorbing Glass Matt) teknolojisine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
11. Aküler SOCOMEC MAS 120KVA 12Volt/80 Ah. (38 Adet) değerinde olmalıdır.

AKÜLERLE BİRLİKTE VERİLECEK DÖKÜMANLAR

- Şarj -Deşarj(voltaj-zaman) eğrileri
- İç direnç (20C'de tam,yarım şarj ve deşarj sonu)
- Kapasite-Sıcaklık eğrileri
- K10 ve K20'ye göre 20C'de gerilim-kapasite eğrileri
- Boyut ve ağırlık ölçüleri min:80 Ah için 350x165x178mm 22Kg+/-%3 olacaktır.
- İşletme ömür beklentisi 10 yıl olacaktır.(Min:8 yıl)
- Dayanıklılık bilgileri(Şarj-Deşarj adedi) Dengeleme şarjına ihtiyaç duymayacaktır.


Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Cemal ESMER
Teknik Birim Sorumlusu


Süleyman ALDAN
Elektrik-Elektronik Mühendisi


Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Nesim TEKİL
Elektrik Teknisyeni